

DIFFIDA N.108/2024

DIFFIDA ALL'IMPRESA AUTOLAVAGGIO CLAPIS DAVIDE CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN COMUNE DI BIASSONO (MB) IN VIA DELL'OLMO, 69 A SCARICARE ACQUE REFLUE DI ORIGINE INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE R.G. N. 1556 DEL 16/09/2016

Visti

- la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- il D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la Legge n. 146/2004 dell’11 giugno 2004 con la quale è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza;
- l’art. 15 dello statuto dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 9 del 12/08/2011 così come modificato con delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 29/05/2015 relativo alle funzioni attribuite al Direttore di ATO-MB;
- l’art. 2, della legge 23/12/2009, n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con il decreto-legge 25/01/2010, n. 2, coordinato con la legge di conversione 26/03/2010, n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l’art.1 c.1 quinquies che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua approvazione ovvero il 31/12/2010;
- il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n. 9/2011 del 12/05/2011 di “Istituzione dell’Azienda Speciale denominata ‘Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale’ della Provincia di Monza e Brianza- acronimo ATO-MB”;
- il regolamento per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza di ATO-MB della Provincia di Monza e Brianza vigente;
- la Delibera di CDA n. 6 del 08/06/2017 di Approvazione dello “Schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza - ATO MB e il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato – Brianzacque S.r.l. per l’effettuazione dei controlli di cui al programma previsto dall’art. 128 comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.”;

- la determinazione del Direttore Generale n. 14/2019 del 12/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione procedura operativa in materia di vigilanza e controllo in materia ambientale, definita tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza e la Provincia di Monza e della Brianza” che demanda all’Ufficio d’Ambito, in merito ai procedimenti autorizzatori di cui all’art. 208 D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e D.P.R. 59/2013, l’emanazione in materia di diffida e diffida con contestuale sospensione dell’autorizzazione, unicamente per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.

Richiamati

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, Artt. 101, 107, 108, 124, 125, 128, 129, 131, 133 e 137;
- l’art. 130 comma 1 a) del citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che attribuisce all’ente competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, il compito di diffidare, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”;
- la Legge Regionale 16 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;
- i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura vigenti;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito del 15/10/2012 in cui si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell’allegato V alla parte Terza del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e in cui di forniscono le modalità per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore.

Premesso che

Nell’Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1556 del 16/09/2016 rilasciata dalla Provincia di Monza e Brianza nell’allegato tecnico di ATO – MB “Scarichi in pubblica fognatura” al capitolo 6 “Prescrizioni Generali” è contenuta la seguente prescrizione:

1. Gli scarichi devono essere conformi ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari del Gestore dell'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane

Visto che

nel corso dell'attività di controllo degli scarichi effettuata ai sensi dell'art. 128 c. 2 D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., nell'ambito dei controlli tecnici del Gestore del SII, il personale incaricato di Brianzacque Srl ha effettuato un campionamento dei reflui in data 20/03/2024, di cui al verbale trasmesso allo scrivente Ufficio d'Ambito in data 27/06/2024 e acquisito con prot. ATO - MB n. 3614, al termine del quale è emerso:

- il superamento dei limiti allo scarico in pubblica fognatura imposti dalla tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. per la seguente sostanza pericolosa:

Rapporto di prova N° 500.GUIR 2024 del 05/04/2024 prelevato nel pozzetto finale prima dell'immissione in pubblica fognatura

(acquisito con protocollo ATO – MB n. 3614 del 27/06/2024)

Parametro	Valore riscontrato	Incertezza estesa	Limite di Legge
ZINCO	6,68 mg/l	± 0,79 mg/l	1 mg/l

- il superamento dei limiti allo scarico in pubblica fognatura imposti dalla tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. per la seguente sostanza:

Rapporto di prova N° 500.GUIR 2024 del 05/04/2024 prelevato nel pozzetto finale prima dell'immissione in pubblica fognatura

(acquisito con protocollo ATO – MB n. 3614 del 27/06/2024)

Parametro	Valore riscontrato	Incertezza estesa	Limite di Legge
FERRO	4,71 mg/l	± 0,59 mg/l	4 mg/l

Considerato che

L'impresa "AUTOLAVAGGIO CLAPIS DAVIDE" con sede legale ed impianto in comune di Biassono (MB) in via dell'Olmo, 69 non rispetta le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1556 del 16/09/2016, così come accertato dal verbale di prelievo e dal rapporto di prova n. 500.GUIR 2024 del 05/04/2024 relativo al campione di acque reflue prelevato in data 20/03/2024.



Il Direttore Dell'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza

DIFFIDA

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'impresa **"AUTOLAVAGGIO CLAPIS DAVIDE"** P.IVA. 05950300961 con sede legale ed impianto in comune di Biassono (MB) in via dell'Olmo, 69 nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **dal proseguire lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali eccedendo i limiti di accettabilità della pubblica fognatura COSÌ COME INDICATI NELLA TABELLA 3 ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. N. 152/06 E S.M.I. ED IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE R.G. n. 1556 del 16/09/2016.**

L'Impresa dovrà attenersi al rispetto dei limiti allo scarico imposti dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. documentando opportunamente all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, al Gestore del SII Brianzacque Srl, ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza, al Comune di Biassono ed alla Provincia di Monza e Brianza entro 20 giorni dalla data di notifica della presente le ipotetiche cause del superamento ed eventuali interventi effettuati al fine di rendere lo scarico conforme ai suddetti limiti.

L'impresa dovrà inoltre trasmettere entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica della presente, riscontro analitico che dimostri il rispetto dei limiti allo scarico, dandone evidenza allo scrivente Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, al Gestore del SII Brianzacque Srl, ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza, al Comune di Biassono ed alla Provincia di Monza e Brianza.

Si precisa che il campionamento dovrà essere effettuato successivamente alla data di campionamento oggetto della diffida.

Il campionamento dovrà essere brevemente contestualizzato come ad esempio: data e punto di prelievo, temperatura del campione al momento del prelievo, conservazione (temperatura al momento della consegna in laboratorio), ecc...

In ogni caso, lo scrivente Ufficio d'Ambito si riserva di attivare i controlli amministrativi ai sensi dell'art. 128 c. 1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. ricordando inoltre che in caso di mancato adeguamento delle prescrizioni poste con la diffida ed in caso di reiterate violazioni, ci si riserva di procedere a sospendere ed a revocare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 130 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Resta inteso che la diffida si riterrà risolta contestualmente all'avvenuta ottemperanza da parte dell'Azienda alle prescrizioni contestate.

Informa che

- il presente provvedimento sarà notificato a mezzo PEC all'impresa **"AUTOLAVAGGIO CLAPIS DAVIDE"** con sede legale ed impianto in comune di Biassono (MB) in via dell'Olmo, 69 e trasmesso al Gestore del SII Brianzacque Srl, alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Biassono, ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza;

- si dà atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica;
- si attesta che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza e dal Codice di Comportamento dei dipendenti;
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione dei dati è la società FAREPA SRL –pec farepa@pec.net .

Ufficio ATO-mb
Il Direttore
(Dott.ssa Erica Pantano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Giorgia Nullo – Tel. 039 9190138

Referente della pratica U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Francesca Rizzarda – Tel. 039 9163159

**Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale**
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965

