

## DIFFIDA N.112/2023

**OGGETTO: DIFFIDA ALL'IMPRESA AMERIGO MISSAGLIA SAS DI MARIO MISSAGLIA E C. CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO NEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO (MB) IN VIA ALFIERI, 32 A SCARICARE ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE R.G. N. 102 DEL 25/01/2021 E NELLA DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE N.03/2020 DEL 24/03/2020 PROT. ATO-MB N.1228**

### Visti

- la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la Legge 146/2004 dell’11 giugno 2004 con la quale è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza;
- l’art. 15 dello statuto dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 9 del 12/08/2011 così come modificato con delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 29/05/2015 relativo alle funzioni attribuite al Direttore di ATO-MB;
- l’art. 2, della legge 23/12/2009, n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con il decreto-legge 25/01/2010, n. 2, coordinato con la legge di conversione 26/03/2010, n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l’art.1 c.1 quinquies che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua approvazione ovvero il 31/12/2010;
- il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n. 9/2011 del 12/05/2011 di “Istituzione dell’Azienda Speciale denominata ‘Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale’ della Provincia di Monza e Brianza- acronimo ATO-MB”;
- il regolamento per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza di ATO-MB della Provincia di Monza e Brianza vigente;
- la Delibera di CDA n. 6 del 08/06/2017 di Approvazione dello “Schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza - ATO MB e il Gestore Unico del Servizio Idrico

Integrato – Brianzacque S.r.l. per l'effettuazione dei controlli di cui al programma previsto dall'art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.”;

- la determinazione del Direttore Generale n. 14/2019 del 12/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione procedura operativa in materia di vigilanza e controllo in materia ambientale, definita tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza e la Provincia di Monza e della Brianza” che demanda all'Ufficio d'Ambito, in merito ai procedimenti autorizzatori di cui all'art. 208 D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e D.P.R. 59/2013, l'emanazione in materia di diffida e diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione, unicamente per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.

## Richiamati

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, Artt. 101, 107, 108, 124, 125, 128, 129, 131, 133 e 137;
- l'art. 130 comma 1 a) del citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che attribuisce all'ente competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il compito di diffidare, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”;
- la Legge Regionale 16 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;
- i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura vigenti;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito del 15/10/2012 in cui si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e in cui di forniscono le modalità per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore.

## Premesso che

- la Provincia di Monza e della Brianza - Settore Complesso Ambiente e Patrimonio - ha autorizzato l'Impresa **AMERIGO MISSAGLIA SAS DI MARIO MISSAGLIA E C.** a scaricare in pubblica fognatura

con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 102 del 25/01/2021 Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura, le acque meteoriche di prima pioggia decadenti dall'insediamento produttivo sito nel Comune di Vedano al Lambro (MB) in via Alfieri, 32 in cui si svolge l'attività di costruzione mobili metallici ed affini.

- L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza ha notificato alla medesima azienda la dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche con atto n. 3/2020 del 24/03/2020 (prot. ATO-MB n. 1228 del 24/03/2020), dei reflui provenienti dalle acque di raffreddamento indiretto provenienti da forni di asciugatura decadenti dall'insediamento produttivo sito nel Comune di Vedano al Lambro (MB) in via Alfieri, 32 in cui si svolge l'attività di lavorazioni meccaniche per la produzione di mobili e arredi metallici.

### Visto che

nel corso dell'attività di controllo degli scarichi effettuata ai sensi dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. il personale incaricato dal Gestore del SII per conto dell'Ufficio d'Ambito, ha effettuato un sopralluogo con contestuale campionamento in data 14/06/2023 presso il succitato insediamento produttivo, di cui al verbale pervenuto all'Ufficio d'Ambito in data 15/06/2023 prot. ATO – MB n. 3370 ed ai Rapporti di prova pervenuti in data 05/07/2023 prot. ATO – MB n. 3744.

### Considerato che

- nel titolo Autorizzativo R.G. n. 102 del 25/01/2021 rilasciato dalla Provincia di Monza e Brianza nell'allegato tecnico di ATO – MB “Scarichi in pubblica fognatura” al capitolo 7 “Prescrizioni Specifiche” sono contenute le seguenti prescrizioni:

**15. Prima dell'esercizio dell'attività**, il titolare dello scarico dovrà installare idonei pozzetti di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni):

- Sulla rete di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia oggetto autorizzazione, dopo il trattamento e prima della commistione con reflui di origine diversa;
- Sulla rete di raccolta delle acque reflue assimilate alle domestiche, prima dell'allaccio sulla rete mista;
- Sulla rete mista immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica;

**16. Prima dell'esercizio dell'attività**, le vasche di prima pioggia devono essere dotate di un sistema che le escludano automaticamente a riempimento avvenuto, devono essere dimensionate secondo quanto stabilito dal R.R. 04/2006 (e garantire pertanto la raccolta integrale delle acque di prima pioggia) e svuotate nei tempi previsti dal Regolamento medesimo, al fine di accogliere le acque del successivo evento meteorico; considerato che le vasche raccoglieranno anche parte delle acque

meteoriche decadenti sulle coperture, il calcolo del dimensionamento delle stesse ne dovrà tener conto;

17. **entro 30 giorni** dalla fine dei lavori degli interventi di cui ai punti 15 e 16 del presente Allegato, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva e dichiarazione di conformità alla stessa dei lavori realizzati firmata da tecnico abilitato. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico, il dimensionamento dei sistemi di raccolta, separazione e trattamento delle acque meteoriche (eventualmente producendo i dettagli tecnici – piante e sezioni) e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato.

- Nella dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche dei reflui scaricati in fognatura n. 3/2020 del 24/03/2020 rilasciata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza è contenuta la seguente prescrizione:

#### **Prescrizioni e limitazioni:**

- la rete di raccolta delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche deve essere campionata separatamente, pertanto entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, il titolare dello scarico dovrà installare idoneo pozzetto di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni), sulla rete di raccolta oggetto di dichiarazione di assimilazione, prima della commistione con reflui di origine diversa.
  - In sede di sopralluogo, è stato accertato che l'Azienda non ha provveduto ad eseguire alcuni degli adempimenti prescritti dalla Provincia di Monza e Brianza con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 102 del 25/01/2021 – Settore Complesso Ambiente e Patrimonio - e dichiarazione di assimilabilità n. 3/2020 del 24/03/2023:
15. **Prima dell'esercizio dell'attività**, il titolare dello scarico dovrà installare idonei pozzetti di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni):
- Sulla rete di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia oggetto autorizzazione, dopo il trattamento e prima della commistione con reflui di origine diversa;
  - Sulla rete di raccolta delle acque reflue assimilate alle domestiche, prima dell'allaccio sulla rete mista;
  - Sulla rete mista immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica;

(pozzetto finale assente, pozzetto acque meteoriche di 1 pioggia assente e pozzetto acque reflue assimilate misure non conformi: 46cm x 46cm x battente inferiore a 50 cm);

16. **Prima dell'esercizio dell'attività**, le vasche di prima pioggia devono essere dotate di un sistema che le escludano automaticamente a riempimento avvenuto, devono essere dimensionate secondo quanto stabilito dal R.R. 04/2006 (e garantire pertanto la raccolta integrale delle acque di prima pioggia) e svuotate nei tempi previsti dal Regolamento medesimo, al fine di accogliere le acque del successivo evento meteorico; considerato che le vasche raccoglieranno anche parte delle acque meteoriche decadenti sulle coperture, il calcolo del dimensionamento delle stesse ne dovrà tener conto; (non realizzato);
17. **entro 30 giorni** dalla fine dei lavori degli interventi di cui ai punti 15 e 16 del presente Allegato, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva e dichiarazione di conformità alla stessa dei lavori realizzati firmata da tecnico abilitato. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico, il dimensionamento dei sistemi di raccolta, separazione e trattamento delle acque meteoriche (eventualmente producendo i dettagli tecnici – piante e sezioni) e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato (mancato riscontro).

#### Prescrizioni e limitazioni:

- la rete di raccolta delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche deve essere campionata separatamente, pertanto entro 90 giorni dalla notifica del presente atto, il titolare dello scarico dovrà installare idoneo pozzetto di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni), sulla rete di raccolta oggetto di dichiarazione di assimilazione, prima della commistione con reflui di origine diversa (pozzetto acque reflue assimilate misure non conformi: 46cm x 46cm x battente inferiore a 50 cm).

**Il Direttore Dell'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza**

#### DIFFIDA

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'impresa **"AMERIGO MISSAGLIA SAS DI MARIO MISSAGLIA E C."** P.IVA. 00733770960 con sede legale ed impianto in Comune di Veduggio al Lambro (MB) in via Alfieri, 32, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **dal proseguire lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia in violazione delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 102 del 25/01/2021 Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura ed in violazione delle prescrizioni contenute nella dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche, atto n. 3/2020 del 24/03/2020.**

L'impresa dovrà attenersi al rispetto delle prescrizioni imposte con il titolo autorizzativo R.G. n. 102 del 25/01/2021 Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura ed atto n. 3/2020 del 24/03/2020, trasmettendo opportunamente, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente, documentazione che attesti di aver attivato l'iter per l'adempimento delle prescrizioni, che dovranno essere eseguite entro e non oltre 60

giorni dal ricevimento dalla presente, dandone evidenza allo scrivente Ufficio d'Ambito, al Gestore del Servizio Idrico Integrato Brianzacque Srl, alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Vedano al Lambro e ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza.

**Si segnala che non si concedono proroghe alle tempistiche indicate per l'adempimento di prescrizioni già scadute.**

In caso di mancato adeguamento delle prescrizioni poste con la diffida ed in caso di reiterate violazioni ci si riserva di procedere a sospendere ed a revocare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 130 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

**Resta inteso che la diffida si riterrà risolta contestualmente all'avvenuta ottemperanza da parte dell'Azienda alle prescrizioni contestate.**

#### Informa che

- il presente provvedimento sarà notificato a mezzo PEC all'impresa "AMERIGO MISSAGLIA SAS DI MARIO MISSAGLIA E C." con sede legale ed impianto in Comune di Vedano al Lambro (MB) in via Alfieri, 32 e trasmesso al Gestore del SII Brianzacque Srl, alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Vedano al Lambro e ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza;
- si dà atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica;
- si attesta che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza e dal Codice di Comportamento dei dipendenti;
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione dei dati è la società FAREPA SRL –pec [farepa@pec.net](mailto:farepa@pec.net) .

**Ufficio ATO-mb**

*Il Direttore*

(Dott.ssa Erica Pantano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Giorgia Nullo – Tel. 039 9190138

Referente della pratica U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Francesca Rizzarda – Tel. 039 9163159

Ufficio d'Ambito  
Territoriale Ottimale  
Azienda Speciale

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cg.legalmail.it](mailto:ato-mb@cg.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965



PROVINCIA  
MONZA BRIANZA