



## DIFFIDA N. 139/2024

**DIFFIDA ALL'IMPRESA CANDIFIL SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI VILLASANTA (MB) IN STRADA DELLA RESEGA, 45 ED INSEDIAMENTO IN COMUNE DI RENATE (MB) IN VIA BATTISTI, SNC A SCARICARE ACQUE REFLUE DI ORIGINE INDUSTRIALE IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE R.G. N. 6 DEL 10/01/2022**

### Visti

- la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la Legge 146/2004 dell’11 giugno 2004 con la quale è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza;
- l’art. 15 dello statuto dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 9 del 12/08/2011 così come modificato con delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 29/05/2015 relativo alle funzioni attribuite al Direttore di ATO-MB;
- l’art. 2, della legge 23/12/2009, n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con il decreto-legge 25/01/2010, n. 2, coordinato con la legge di conversione 26/03/2010, n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l’art.1 c.1 quinquies che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua approvazione ovvero il 31/12/2010;
- il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n. 9/2011 del 12/05/2011 di “Istituzione dell’Azienda Speciale denominata ‘Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale’ della Provincia di Monza e Brianza- acronimo ATO-MB”;
- il regolamento per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza di ATO-MB della Provincia di Monza e Brianza vigente;
- la Delibera di CDA n. 6 del 08/06/2017 di Approvazione dello “Schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza - ATO MB e il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato – Brianzacque S.r.l. per l’effettuazione dei controlli di cui al programma previsto dall’art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.”;
- la determinazione del Direttore Generale n. 14/2019 del 12/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione procedura operativa in materia di vigilanza e controllo in materia ambientale, definita

Ufficio d’Ambito  
Territoriale Ottimale  
Azienda Speciale

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cn.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965





tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza e la Provincia di Monza e della Brianza" che demanda all'Ufficio d'Ambito, in merito ai procedimenti autorizzatori di cui all'art. 208 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e D.P.R. 59/2013, l'emanazione in materia di diffida e diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione, unicamente per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.

### Richiamati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", Artt. 101, 107, 108, 124, 125, 128, 129, 131, 133 e 137;
- l'art. 130 comma 1 a) del citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che attribuisce all'ente competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il compito di diffidare, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";
- la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6 "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001";
- la Legge Regionale 16 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;
- i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura vigenti;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito del 15/10/2012 in cui si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e in cui di forniscono le modalità per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore.

### Premesso che

la Provincia di Monza e della Brianza - Settore Complesso Ambiente e Patrimonio - ha autorizzato l'Impresa **CANDIFIL SRL** a scaricare in pubblica fognatura con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 6 del 10/01/2022 Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura, le acque reflue industriali decadenti dall'insediamento produttivo sito nel Comune di Renate (MB), in Via Battisti, snc in cui si svolge l'attività di tintura filati conto terzi.

### Visto che

nel corso dell'attività di controllo degli scarichi effettuata ai sensi dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. il personale incaricato dal Gestore del SII per conto dell'Ufficio d'Ambito, ha effettuato un sopralluogo con contestuale campionamento in data 30/07/2024 presso il succitato

Ufficio d'Ambito  
Territoriale Ottimale  
Azienda Speciale

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cgn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965



insediamento produttivo, di cui al verbale pervenuto all'Ufficio o d'Ambito in data 30/07/2024 prot. ATO – MB n.4473 ed ai Rapporti di prova pervenuti in data 27/08/2024 prot. ATO – MB n. 4852.

#### Considerato che

- Gli esiti analitici di cui al rapporto di prova n.1164.GUIR2024 e n.1165.GUIR2024 del 16/08/2024, hanno evidenziato lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue con concentrazioni superiori ai limiti autorizzati dalla Provincia di Monza e Brianza con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n.6 del 10/01/2022 – Settore Complesso Ambiente e Patrimonio e previsti dalla Tabella 3 allegato 5 alla parte 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per i parametri pH, Colore, BOD5, COD, TENSIOATTIVI TOTALI e il parametro pericoloso RAME come di seguito indicato:

Rapporto di prova N°1164.GUIR2024 del 16/08/2024 prelevato nel pozzetto reflui industriali

(acquisito con pec del 27/08/2024 prot. ATO – MB n.4852)

Parametro	Valore riscontrato	Incertezza estesa	Limite di Legge
pH	10,6	± 0,2	5,5-9,5
COLORE	80	± n.c.	Non percettibile con diluizione 1:40
BOD5	453 mg/l	± 198 mg/l	250 mg/l
COD	770 mg/l	± 65 mg/l	500 mg/l
RAME	0,56 mg/l	± 0,07 mg/l	0,4 mg/l
TENSIOATTIVI TOTALI	20,7 mg/l	± 6,0 mg/l	4 mg/l

Rapporto di prova N°1165.GUIR2024 del 16/08/2024 prelevato nel pozzetto finale prima dell'immissione in pubblica fognatura

(acquisito con pec del 27/08/2024 prot. ATO – MB n.4852)

Parametro	Valore riscontrato	Incertezza estesa	Limite di Legge
pH	10,1	± 0,2	5,5-9,5

COLORE	80	± n.c.	Non percettibile con diluizione 1:40
COD	677 mg/l	± 58 mg/l	500 mg/l
RAME	0,46 mg/l	± 0,06 mg/l	0,4 mg/l
TENSIOATTIVI TOTALI	13,5 mg/l	± 3,8 mg/l	4 mg/l

- È stato inoltre accertato in sede di sopralluogo, che l'Azienda non ha provveduto ad eseguire alcuni degli adempimenti prescritti dalla Provincia di Monza e Brianza con Autorizzazione Dirigenziale R.G. 6 del 10/01/2022 – Settore Complesso Ambiente e Patrimonio:

3. **entro 30 giorni dalla data di attivazione dello scarico industriale:**

a. **la ditta dovrà comunicare la data dell'attivazione dello scarico;**

b. dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva asseverata. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico, i pozzetti di campionamento e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nella presente scheda;

*(la planimetria non rappresenta l'addolcitore, la cisterna di stoccaggio acqua, parti dell'impianto di depurazione)*

27. **è fatto salvo quanto previsto, e non esplicitamente riportato nel presente provvedimento, nella Parte Terza del d.lgs 152/06 e relativi allegati e nelle normative settoriali;**

*(acque di condensa immesse in vasca di accumulo, parte dell'impianto di depurazione, considerata la presenza di sostanze pericolose nello scarico e all'interno del ciclo produttivo, tale immissione causa diluizione del refluo, in contrasto con quanto previsto dall'art.101 c.5 del D.Lgs. 152/06 "I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo")*

***Il Direttore Dell'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza***

**DIFFIDA**

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'impresa "CANDIFIL SRL" P.IVA. 00716400965 con sede legale in Comune di Villasanta (MB) in Strada della Resega, 45 ed insediamento in comune di Renate (MB) in via Battisti, snc, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **dal proseguire lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali eccedendo i limiti di accettabilità della pubblica fognatura così come indicati nella tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in violazione delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n.6 del 10/01/2022 Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura.**

L'Impresa dovrà attenersi al rispetto dei limiti allo scarico imposti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. documentando opportunamente all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, al Gestore del SII Brianzacque Srl, ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza, al Comune di Renate ed alla Provincia di Monza

Ufficio d'Ambito  
Territoriale Ottimale  
Azienda Speciale

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cgn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965



e Brianza, entro 20 giorni dalla data di notifica della presente, le ipotetiche cause del superamento ed eventuali interventi effettuati al fine di rendere lo scarico conforme ai suddetti limiti e documentazione che attesti di aver attivato l'iter per l'adempimento delle prescrizioni.

L'impresa dovrà inoltre trasmettere entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica della presente, analisi che dimostrino il rispetto dei limiti allo scarico e documentazione che attesti che le prescrizioni siano state eseguite, dandone evidenza allo scrivente Ufficio d'Ambito, al Gestore del SII Brianzacque Srl, ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza, al Comune di Renate ed alla Provincia di Monza e Brianza.

**Si segnala che non si concedono proroghe alle tempistiche indicate per l'adempimento di prescrizioni già scadute.**

In caso di mancato adeguamento delle prescrizioni poste con la diffida ed in caso di reiterate violazioni, ci si riserva di procedere a sospendere ed a revocare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 130 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

**Resta inteso che la diffida si riterrà risolta contestualmente all'avvenuta ottemperanza da parte dell'Azienda alle prescrizioni contestate.**

#### Informa che

- il presente provvedimento sarà notificato a mezzo PEC all'impresa "CANDIFIL SRL" con sede legale in Comune di Villasanta (MB) in Strada della Resega, 45 ed insediamento in comune di Renate (MB) in via Battisti, snc e trasmesso al Gestore del SII Brianzacque Srl, alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Renate e ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza;
- si dà atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica;
- si attesta che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza e dal Codice di Comportamento dei dipendenti;
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione dei dati è la società FAREPA SRL –pec [farepa@pec.net](mailto:farepa@pec.net) .

**Ufficio ATO-mb**  
*Il Direttore*  
(Dott.ssa Erica Pantano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Giorgia Nullo – Tel. 039 9190138

Referente della pratica U.O. Controlli e Sanzioni: Dott. Riccardo Orsini – Tel. 039 9160924

Ufficio d'Ambito  
Territoriale Ottimale  
Azienda Speciale

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cg.legalmail.it](mailto:ato-mb@cg.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965

