



DIFFIDA N. 59/2026

DIFFIDA ALL'IMPRESA SG FACTORY S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI) IN VIA UGO FOSCOLO 5 ED INSEDIAMENTO IN COMUNE DI CONCOREZZO (MB) IN VIA I MAGGIO, 104 A SCARICARE ACQUE REFLUE DI ORIGINE INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE R.G. N. 1794 DEL 16/11/2015 SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON R.G. N. 625 DEL 21/03/2023 E NELLA PRESA D'ATTO DI ASSIMILAZIONE DEL 23/03/2022 PROTOCOLLO ATO – MB N. 1553

Visti

- la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la Legge 146/2004 dell’11 giugno 2004 con la quale è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza;
- l’art. 15 dello statuto dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 9 del 12/08/2011 così come modificato con delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 29/05/2015 relativo alle funzioni attribuite al Direttore di ATO-MB;
- l’art. 2, della legge 23/12/2009, n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con il decreto-legge 25/01/2010, n. 2, coordinato con la legge di conversione 26/03/2010, n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l’art.1 c.1 quinquies che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua approvazione ovvero il 31/12/2010;
- il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n. 9/2011 del 12/05/2011 di “Istituzione dell’Azienda Speciale denominata ‘Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale’ della Provincia di Monza e Brianza- acronimo ATO-MB”;
- il regolamento per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza di ATO-MB della Provincia di Monza e Brianza vigente;
- la Delibera di CDA n. 6 del 08/06/2017 di Approvazione dello “Schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza - ATO MB e il Gestore Unico del Servizio Idrico



Integrato – Brianzacque S.r.l. per l'effettuazione dei controlli di cui al programma previsto dall'art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.”;

- la determinazione del Direttore Generale n. 14/2019 del 12/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione procedura operativa in materia di vigilanza e controllo in materia ambientale, definita tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza e la Provincia di Monza e della Brianza” che demanda all'Ufficio d'Ambito, in merito ai procedimenti autorizzatori di cui all'art. 208 D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e D.P.R. 59/2013, l'emanazione in materia di diffida e diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione, unicamente per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.

Richiamati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, Artt. 101, 107, 108, 124, 125, 128, 129, 131, 133 e 137;
- l'art. 130 comma 1 a) del citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che attribuisce all'ente competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il compito di diffidare, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”;
- la Legge Regionale 16 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;
- i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura vigenti;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito del 15/10/2012 in cui si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e in cui di forniscono le modalità per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore.

Premesso che

la Provincia di Monza e della Brianza - Settore Complesso Ambiente e Patrimonio - ha autorizzato l'Impresa **SG FACTORY S.R.L.** a scaricare in pubblica fognatura con Autorizzazione Unica Ambientale

Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



R.G. n. 1794 del 16/11/2015 successivamente modificata con R.G. n. 625 del 21/03/2023 Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura e con presa d'atto di assimilazione del 23/03/2022 protocollo ATO - MB n. 1553, le acque reflue industriali decadenti dall'insediamento produttivo sito nel Comune di Concorezzo (MB), in Via I Maggio, 104 in cui si svolge l'attività di ristorante – centro di cottura.

Visto che

nel corso dell'attività di controllo degli scarichi effettuata ai sensi dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. il personale incaricato dal Gestore del SII per conto dell'Ufficio d'Ambito, ha effettuato un sopralluogo con contestuale campionamento in data 04/03/2026 presso il succitato insediamento produttivo, di cui al verbale pervenuto all'Ufficio d'Ambito in data 04/03/2026 protocollo ATO – MB n. 1255 ed al Rapporto di prova pervenuto in data 01/04/2026 protocollo ATO – MB n. 1831.

Considerato che

- Gli esiti analitici di cui al rapporto di prova n. 334.GUI del 19/03/2026, hanno evidenziato lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue con concentrazioni superiori ai limiti autorizzati dalla Provincia di Monza e Brianza con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 1794 del 16/11/2015 successivamente modificata con R.G. n. 625 del 21/03/2023 – Settore Complesso Ambiente e Patrimonio e previsti dalla Tabella 3 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per i parametri **PH, BOD, COD, SOLIDI SOSPESI, FOSFORO TOTALE e TENSIOATTIVI TOTALI** come di seguito indicato:

Rapporto di prova N° 334.GUI del 19/03/2026 prelevato nel pozzetto industriale

(acquisito con pec del 01/04/2026 prot. ATO – MB n. 1831)

Parametro	Valore riscontrato	Incertezza estesa	Limite di Legge
PH	4,5	± 0,2	5,5 – 9,5
BOD	2.750 mg/l	± 970 mg/l	250 mg/l
COD	4.660 mg/l	± 340 mg/l	500 mg/l
SOLIDI SOSPESI TOTALI	508 mg/l	± 128 mg/l	200 mg/l
FOSFORO TOTALE	13,2 mg/l	± 2,5 mg/l	10 mg/l
TENSIOATTIVI TOTALI	7,5 mg/l	± 2,1 mg/l	4 mg/l

- In fase di controllo documentale, è stato accertato che l’Azienda non ha provveduto ad eseguire alcuni degli adempimenti prescritti:
 - **dal titolo Autorizzativo R.G. n. 1794 del 16/11/2015 successivamente modificata con R.G. n. 625 del 21/03/2023 rilasciato dalla Provincia di Monza e Brianza e contenuto nell’Allegato tecnico di ATO – MB “Scarichi in pubblica fognatura” al capitolo 6 e 7 “Prescrizioni Generali e Specifiche”:**
10. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione, e costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza; le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su apposito registro da tenere a disposizione delle Autorità di controllo;
 - 14. prima dell’avvio dello scarico attraverso lo scarico finale P02 di cui al progetto di modifica autorizzato, la ditta dovrà darne comunicazione agli Enti coinvolti nel procedimento;**
 16. **prima dell’avvio dello scarico di nuova realizzazione P02**, la rete di raccolta dei reflui deve essere dotata di idoneo pozzetto di campionamento a tenuta (apertura di almeno cm 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico):
 - a) Sulla rete di raccolta delle acque reflue industriali, dopo il trattamento e prima della commistione con reflui di origine diversa (scarico finale P01);
 17. **entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto 14**, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva asseverata. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato;
 20. il gestore dell’attività dovrà predisporre una procedura ed un programma di gestione degli impianti che preveda:
 - a) un controllo analitico annuale delle acque scaricate (in corrispondenza del pozzetto parziale di cui al punto 15a del presente Allegato fino alla comunicazione di cui al punto 14, in corrispondenza del pozzetto di cui al punto 16a del presente Allegato dopo la comunicazione di cui al punto 14), a cura del gestore dell’impianto, almeno per i seguenti parametri:
 - pH
 - BOD5
 - C.O.D.
 - Grassi e oli animali vegetali
 - Tensioattivi totali
 - Solidi sospesi totaliGli esiti analitici dovranno essere caricati sul portale AUA POINT (ai sensi della DGR 21/12/2021 n.XI/5773 di Regione Lombardia) entro 30 giorni dalla data di emissione del referto analitico;
 - b) un controllo mensile della funzionalità dei presidi depurativi con interventi di manutenzione programmati nel tempo;
 - c) la predisposizione di un registro ove annotare gli interventi di controllo e manutentivi effettuati sugli impianti depurativi (degrassatore);
 - d) OMISSIS.
- **Dalla presa d’atto di assimilazione del 23/03/2022 protocollo ATO – MB n. 1553:**
 - Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori il gestore dell’attività dovrà provvedere ad inviare all’Ufficio ATO – MB e al Gestore del S.I.I. Brianzacque srl la planimetria definitiva asseverata dell’insediamento.



Il Direttore Dell'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza

DIFFIDA

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'impresa "SG FACTORY S.R.L." P.IVA. 12404070968 con sede legale in Comune di Milano (MI) in Via Via Ugo Foscolo 5 ed insediamento in Comune di Concorezzo (MB) in Via I Maggio, 104 nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **dal proseguire lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali eccedendo i limiti di accettabilità della pubblica fognatura così come indicati nella tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed in violazione delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1794 del 16/11/2015 successivamente modificata con R.G. n. 625 del 21/03/2023 Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura e della presa d'atto di assimilazione del 23/03/2022 protocollo ATO – MB n. 1553.**

L'Impresa dovrà attenersi al rispetto dei limiti allo scarico imposti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. documentando opportunamente all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, al Gestore del SII Brianzacque Srl, ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza, al Comune di Concorezzo ed alla Provincia di Monza e Brianza, entro 20 giorni dalla data di notifica della presente, le ipotetiche cause del superamento ed eventuali interventi effettuati al fine di rendere lo scarico conforme ai suddetti limiti e documentazione che attesti di aver attivato l'iter per l'adempimento delle prescrizioni.

L'impresa dovrà inoltre trasmettere entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica della presente, analisi che dimostrino il rispetto dei limiti allo scarico e documentazione che attesti che le prescrizioni siano state eseguite, dandone evidenza allo scrivente Ufficio d'Ambito, al Gestore del SII Brianzacque Srl, ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza, al Comune di Concorezzo ed alla Provincia di Monza e Brianza.

Si precisa che il campionamento dovrà essere effettuato successivamente alla data del campionamento oggetto della diffida.

Il campionamento dovrà essere brevemente contestualizzato come ad esempio: data e punto di prelievo, temperatura del campione al momento del prelievo, conservazione (temperatura al momento della consegna in laboratorio), ecc...

Si segnala che non si concedono proroghe alle tempistiche indicate per l'adempimento di prescrizioni già scadute.

In caso di mancato adeguamento delle prescrizioni poste con la diffida ed in caso di reiterate violazioni, ci si riserva di procedere a sospendere ed a revocare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 130 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Resta inteso che la diffida si riterrà risolta contestualmente all'avvenuta ottemperanza da parte dell'Azienda alle prescrizioni contestate.

Informa che

- il presente provvedimento sarà notificato a mezzo PEC all'impresa "SG FACTORY S.R.L." con sede legale in Comune di Milano (MI) in Via Via Ugo Foscolo 5 ed insediamento in Comune di Concorezzo

Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965





(MB) in Via I Maggio, 104 e trasmesso al Gestore del SII Brianzacque Srl, alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Concorezzo e ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza;

- si dà atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica;
- si attesta che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza e dal Codice di Comportamento dei dipendenti;
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione dei dati è la società FAREPA SRL –pec farepa@pec.net .

Ufficio ATO-mb
Il Direttore
(Dott.ssa Erica Pantano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Giorgia Nullo – Tel. 039 9190138

Referente della pratica U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Francesca Rizzarda – Tel. 039 9163159

**Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale**
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965

