

## DIFFIDA N.60/2024

**DIFFIDA ALL'IMPRESA BERETTA ALFREDO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO (MI) IN PIAZZA SICILIA, 7 ED IMPIANTO IN COMUNE DI BESANA BRIANZA (MB) IN VIA GIUSEPPE PARINI, 24/26 A SCARICARE ACQUE REFLUE DI ORIGINE INDUSTRIALE E METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE R.G. N. 1989 DEL 08/11/2019**

### Visti

- la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- il D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la Legge 146/2004 dell’11 giugno 2004 con la quale è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza;
- l’art. 15 dello statuto dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 9 del 12/08/2011 così come modificato con delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 29/05/2015 relativo alle funzioni attribuite al Direttore di ATO-MB;
- l’art. 2, della legge 23/12/2009, n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con il decreto-legge 25/01/2010, n. 2, coordinato con la legge di conversione 26/03/2010, n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l’art.1 c.1 quinquies che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua approvazione ovvero il 31/12/2010;
- il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n. 9/2011 del 12/05/2011 di “Istituzione dell’Azienda Speciale denominata ‘Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale’ della Provincia di Monza e Brianza- acronimo ATO-MB”;
- il regolamento per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza di ATO-MB della Provincia di Monza e Brianza vigente;
- la Delibera di CDA n. 6 del 08/06/2017 di Approvazione dello “Schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza - ATO MB e il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato – Brianzacque S.r.l. per l’effettuazione dei controlli di cui al programma previsto dall’art. 128 comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.”;

- la determinazione del Direttore Generale n. 14/2019 del 12/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione procedura operativa in materia di vigilanza e controllo in materia ambientale, definita tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza e la Provincia di Monza e della Brianza” che demanda all’Ufficio d’Ambito, in merito ai procedimenti autorizzatori di cui all’art. 208 D.lgs n. 152/06 e s.m.i. e D.P.R. 59/2013, l’emanazione in materia di diffida e diffida con contestuale sospensione dell’autorizzazione, unicamente per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.

## Richiamati

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, Artt. 101, 107, 108, 124, 125, 128, 129, 131, 133 e 137;
- l’art. 130 comma 1 a) del citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che attribuisce all’ente competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, il compito di diffidare, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”;
- la Legge Regionale 16 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;
- i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura vigenti;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito del 15/10/2012 in cui si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell’allegato V alla parte Terza del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e in cui di forniscono le modalità per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore.

## Premesso che

la Provincia di Monza e della Brianza - Settore Complesso Ambiente e Patrimonio - ha autorizzato l'Impresa **BERETTA ALFREDO S.R.L.** a scaricare in pubblica fognatura con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1989 del 08/11/2019 Allegato Tecnico Parte B Scarichi in Pubblica Fognatura, le acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia decadenti dall’insediamento produttivo sito

nel Comune di Besana Brianza (MB) in via Giuseppe Parini, 24/26 in cui si svolge l'attività di Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori).

#### Visto che

nel corso dell'attività di controllo degli scarichi effettuata ai sensi dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in fase di controllo documentale presso gli archivi dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e della Brianza effettuata in data 8 maggio 2024 è stato accertato che l'impresa **BERETTA ALFREDO S.R.L.** non ha provveduto ad eseguire alcuni degli adempimenti prescritti dall'autorizzazione R.G. n. 1989 del 08/11/2019, Allegato Tecnico Parte B Scarichi in Pubblica Fognatura.

#### Considerato che

- nel titolo Autorizzativo R.G. n. 1989 del 08/11/2019 rilasciato dalla Provincia di Monza e Brianza nell'allegato tecnico di ATO – MB “Scarichi in pubblica fognatura” al capitolo 6 e 7 “Prescrizioni Generali e Specifiche” sono contenute le seguenti prescrizioni:

13. dovrà essere comunicato all'Autorità Competente ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento o titolarità dello scarico;

16. Il titolare dello scarico dovrà installare idonei pozzetti di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni), ove non fossero già presenti,

- sulla rete delle acque meteoriche immediatamente a monte del pozzetto di allaccio S02 con la rete fognaria pubblica.

**Entro 30 giorni** dalla fine dei lavori dei suddetti interventi, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva e dichiarazione di conformità alla stessa dei lavori realizzati firmata da tecnico abilitato. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico, e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato.

17. Dovrà essere data comunicazione dell'avvio dello scarico di reflui industriali tramite l'allaccio di via D'Acquisto.

18. Considerato che il recapito dei reflui meteorici previsto è la rete di fognatura delle acque bianche, **prima dell'inizio dell'attività di lavaggio** dovrà essere installato un impianto di trattamento delle acque meteoriche dirette allo scarico S02 (l'impianto dovrà prevedere almeno un trattamento di dissabbiatura e di disoleazione), correttamente dimensionato per gestire le portate anche in caso di eventi meteorici intensi. Tale impianto dovrà essere posizionato a valle del pozzetto “7” e prima del pozzetto di campionamento di cui al punto 16, al fine di garantire il trattamento di tutte le acque prima dello scarico in pubblica fognatura.

19. **Prima dell'inizio dell'attività di lavaggio**, il titolare dello scarico dovrà installare idonei pozzetti di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni), ove non fossero già presenti,
- o sulla rete di raccolta delle acque reflue industriali oggetto di autorizzazione, prima della commistione con reflui di origine diversa;
  - o sulla rete mista immediatamente a monte del pozzetto di allaccio S01 con la rete fognaria pubblica.
20. **Prima dell'inizio dell'attività di lavaggio**, dovrà essere predisposto un sistema di cordolatura attorno alle superfici adibite al lavaggio dei serbatoi e dei macchinari in manutenzione che la Ditta intende realizzare, al fine di evitare che reflui industriali possano essere recapitati nella rete delle acque meteoriche tramite le caditoie dei piazzali.
21. **Entro 30 giorni** dalla fine degli interventi di cui ai punti 18, 19 e 20, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva e dichiarazione di conformità alla stessa dei lavori realizzati firmata da tecnico abilitato. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico, e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato.
24. La portata scaricata in pubblica fognatura non sia mai superiore, al massimo, a 40 l/sec per ettaro di superficie impermeabile scolante: per l'insediamento in oggetto, dunque, la portata massima scaricata in pubblica fognatura non può essere superiore a 30 l/sec. A tal proposito la ditta deve dimostrare, inviando **entro 90 giorni dalla notifica dell'autorizzazione**, apposita documentazione dimostrante la reale portata meteorica scaricata in pubblica fognatura a seguito degli afflussi causati da un evento meteorico di breve durata e forte intensità. Nel caso in cui la ditta non rispettasse tale portata deve trasmettere agli Enti competenti per la preventiva approvazione, ai sensi della vigente normativa, entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, un progetto di volanizzazione delle portate meteoriche scaricate in fognatura, per l'adeguamento dei picchi ai limiti sopra indicati dal regolamento del servizio idrico integrato. Il progetto deve contenere un cronoprogramma impegnativo per la realizzazione delle opere.
- In fase di controllo documentale, è stato accertato che l'Azienda non ha provveduto ad eseguire alcuni degli adempimenti prescritti dalla Provincia di Monza e Brianza con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 1989 del 08/11/2019 – Settore Complesso Ambiente e Patrimonio:
13. dovrà essere comunicato all'Autorità Competente ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento o titolarità dello scarico;  
(*mancata comunicazione nuova titolarità scarico*)
16. Il titolare dello scarico dovrà installare idonei pozzetti di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni), ove non fossero già presenti,

- o sulla rete delle acque meteoriche immediatamente a monte del pozzetto di allaccio S02 con la rete fognaria pubblica.

**Entro 30 giorni** dalla fine dei lavori dei suddetti interventi, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva e dichiarazione di conformità alla stessa dei lavori realizzati firmata da tecnico abilitato. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico, e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato.

*(mancato riscontro)*

17. Dovrà essere data comunicazione dell'avvio dello scarico di reflui industriali tramite l'allaccio di via D'Acquisto.

*(mancato riscontro)*

18. Considerato che il recapito dei reflui meteorici previsto è la rete di fognatura delle acque bianche, **prima dell'inizio dell'attività di lavaggio** dovrà essere installato un impianto di trattamento delle acque meteoriche dirette allo scarico S02 (l'impianto dovrà prevedere almeno un trattamento di dissabbiatura e di disoleazione), correttamente dimensionato per gestire le portate anche in caso di eventi meteorici intensi. Tale impianto dovrà essere posizionato a valle del pozzetto "7" e prima del pozzetto di campionamento di cui al punto 16, al fine di garantire il trattamento di tutte le acque prima dello scarico in pubblica fognatura.

*(mancato riscontro)*

19. **Prima dell'inizio dell'attività di lavaggio**, il titolare dello scarico dovrà installare idonei pozzetti di campionamento (dimensioni minime di 50 x 50 cm e un volume di ritenuta corrispondente alla profondità di 50 cm per consentire l'accumulo di un quantitativo di acque sufficiente ad eseguire il prelievo dei campioni), ove non fossero già presenti,

- o sulla rete di raccolta delle acque reflue industriali oggetto di autorizzazione, prima della commistione con reflui di origine diversa;
- o sulla rete mista immediatamente a monte del pozzetto di allaccio S01 con la rete fognaria pubblica.

*(mancato riscontro)*

20. **Prima dell'inizio dell'attività di lavaggio**, dovrà essere predisposto un sistema di cordatura attorno alle superfici adibite al lavaggio dei serbatoi e dei macchinari in manutenzione che la Ditta intende realizzare, al fine di evitare che reflui industriali possano essere recapitati nella rete delle acque meteoriche tramite le caditoie dei piazzali.

*(mancato riscontro)*

21. **Entro 30 giorni** dalla fine degli interventi di cui ai punti 18, 19 e 20, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, planimetria definitiva e dichiarazione di conformità alla stessa dei lavori realizzati firmata da tecnico abilitato. La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico, e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente allegato.

*(mancato riscontro dichiarazione di conformità)*

24. La portata scaricata in pubblica fognatura non sia mai superiore, al massimo, a 40 l/sec per ettaro di superficie impermeabile scolante: per l'insediamento in oggetto, dunque, la portata massima scaricata in pubblica fognatura non può essere superiore a 30 l/sec. A tal proposito la ditta deve dimostrare, inviando **entro 90 giorni dalla notifica dell'autorizzazione**, apposita documentazione dimostrante la reale portata meteorica scaricata in pubblica fognatura a seguito degli afflussi causati da un evento meteorico di breve durata e forte intensità. Nel caso in cui la ditta non rispettasse tale portata deve trasmettere agli Enti competenti per la preventiva approvazione, ai sensi della vigente normativa, entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, un progetto di volizzazione delle portate meteoriche scaricate in fognatura, per l'adeguamento dei picchi ai limiti sopra indicati dal regolamento del servizio idrico integrato. Il progetto deve contenere un cronoprogramma impegnativo per la realizzazione delle opere.

*(mancato riscontro)*

### **Il Direttore Dell'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza**

#### **DIFFIDA**

per le motivazioni espone in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'impresa "**BERETTA ALFREDO S.R.L.**" P.IVA. 00855820965 con sede legale in Comune di Milano (MI) in Piazza Sicilia, 7 ed impianto in Comune di Besana Brianza (MB) in via Giuseppe Parini, 24/26, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **dal proseguire lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia in violazione delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 1989 del 08/11/2019 Allegato Tecnico Parte B Scarichi in Pubblica Fognatura.**

L'impresa dovrà attenersi al rispetto delle prescrizioni imposte con il titolo autorizzativo R.G. n. 1989 del 08/11/2019 – Allegato Tecnico Parte B Scarichi in Pubblica Fognatura – trasmettendo opportunamente, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente, documentazione che attesti di aver attivato l'iter per l'adempimento delle prescrizioni, che dovranno essere eseguite entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dalla presente, dandone evidenza allo scrivente Ufficio d'Ambito, al Gestore del SII Brianzacque Srl alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Besana Brianza e ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza.

**Si segnala che non si concedono proroghe alle tempistiche indicate per l'adempimento di prescrizioni già scadute.**

In caso di mancato adeguamento delle prescrizioni poste con la diffida ed in caso di reiterate violazioni, ci si riserva di procedere a sospendere ed a revocare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 130 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i..

**Resta inteso che la diffida si riterrà risolta contestualmente all'avvenuta ottemperanza da parte dell'Azienda alle prescrizioni contestate.**

## Informa che

- il presente provvedimento sarà notificato a mezzo PEC all'impresa "**BERETTA ALFREDO S.R.L.**" con sede legale in Comune di Milano (MI) in Piazza Sicilia, 7 ed impianto in Comune di Besana Brianza (MB) in via Giuseppe Parini, 24/26 e trasmesso al Gestore del SII Brianzacque Srl, alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Besana Brianza e ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza;
- si dà atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica;
- si attesta che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza e dal Codice di Comportamento dei dipendenti;
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione dei dati è la società FAREPA SRL –pec [farepa@pec.net](mailto:farepa@pec.net) .

**Ufficio ATO-mb**

*Il Direttore*

(Dott.ssa Erica Pantano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

---

Responsabile del Procedimento U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Giorgia Nullo – Tel. 039 9190138

Referente della pratica U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Francesca Rizzarda – Tel. 039 9163159