

## DIFFIDA N.89/2025

**DIFFIDA ALL'IMPRESA COMUNE DI BARLASSINA – PIATTAFORMA ECOLOGICA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BARLASSINA (MB) IN PIAZZA CAOUR, 3 ED INSEDIAMENTO NEL COMUNE DI BARLASSINA (MB) IN VIA TIZIANO VECCELLIO, 32 A SCARICARE ACQUE METEORICHE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS 152/06 E S.M.I. R.G. N. 3266 DEL 28/12/2023**

### Visti

- la Legge 7/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli artt. 19 e 107;
- il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la Legge 146/2004 dell’11 giugno 2004 con la quale è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza;
- l’art. 15 dello statuto dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e della Brianza approvato dal Consiglio provinciale con delibera n. 9 del 12/08/2011 così come modificato con delibera del Consiglio provinciale n. 15 del 29/05/2015 relativo alle funzioni attribuite al Direttore di ATO-MB;
- l’art. 2, della legge 23/12/2009, n. 191, Legge Finanziaria 2010, comma 186 bis inserito con il decreto-legge 25/01/2010, n. 2, coordinato con la legge di conversione 26/03/2010, n. 42 recante: «Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni» ed in particolare l’art.1 c.1 quinque che dispone lo scioglimento delle autorità di ATO entro un anno dalla sua approvazione ovvero il 31/12/2010;
- il DPR 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- la deliberazione del consiglio della Provincia di Monza e Brianza n. 9/2011 del 12/05/2011 di “Istituzione dell’Azienda Speciale denominata ‘Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale’ della Provincia di Monza e Brianza- acronimo ATO-MB”;
- il regolamento per l’utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza di ATO-MB della Provincia di Monza e Brianza vigente;
- la Delibera di CDA n. 6 del 08/06/2017 di Approvazione dello “Schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza - ATO MB e il Gestore Unico del Servizio Idrico

Integrato – Brianzacque S.r.l. per l'effettuazione dei controlli di cui al programma previsto dall'art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.”;

- la determinazione del Direttore Generale n. 14/2019 del 12/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione procedura operativa in materia di vigilanza e controllo in materia ambientale, definita tra l’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza e la Provincia di Monza e della Brianza” che demanda all’Ufficio d’Ambito, in merito ai procedimenti autorizzatori di cui all’art. 208 D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e D.P.R. 59/2013, l’emanazione in materia di diffida e diffida con contestuale sospensione dell’autorizzazione, unicamente per la parte relativa agli scarichi in pubblica fognatura.

#### Richiamati

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, Artt. 101, 107, 108, 124, 125, 128, 129, 131, 133 e 137;
- l’art. 130 comma 1 a) del citato D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che attribuisce all’ente competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico, il compito di diffidare, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6 “Modifiche alla legislazione per l’attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale – Collegato ordinamentale 2001”;
- la Legge Regionale 16 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019;
- i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura vigenti;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito del 15/10/2012 in cui si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell’allegato V alla parte Terza del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e in cui di forniscono le modalità per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore.

#### Premesso che

<b>Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Azienda Speciale</b>	Sede Istituzionale Via Grigna, 13 20900 MONZA MB	Sede Operativa Via Locarno, 1 20900 Monza	<a href="http://www.atomonzabrianza.it">www.atomonzabrianza.it</a> e-mail: <a href="mailto:ato-mb@ato.mb.it">ato-mb@ato.mb.it</a> pec: <a href="mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it">ato-mb@cgn.legalmail.it</a> C.F. e P. IVA 07502350965	
--	--	---	--	---

la Provincia di Monza e della Brianza - Settore Complesso Ambiente e Patrimonio - ha autorizzato il **COMUNE DI BARLASSINA – PIATTAFORMA ECOLOGICA** a scaricare in pubblica fognatura con Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 3266 del 28/12/2023 Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura, le acque meteoriche di prima e seconda pioggia decadenti dall'insediamento produttivo sito nel Comune di Barlassina (MB) in Via Tiziano Vecellio, 32 in cui si svolge l'attività di centro raccolta rifiuti.

#### Visto che

nel corso dell'attività di controllo degli scarichi effettuata ai sensi dell'art. 128 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. il personale incaricato dal Gestore del SII per conto dell'Ufficio d'Ambito, ha effettuato un sopralluogo in data 08/05/2025 presso il succitato insediamento produttivo, di cui al verbale pervenuto all'Ufficio d'Ambito in data 08/05/2025 protocollo ATO – MB n. 2669 ed al Rapporto di prova pervenuto in data 28/05/2025 protocollo ATO – MB n. 3134.

#### Considerato che

- nel titolo Autorizzativo R.G. n. 3266 del 28/12/2023 rilasciato dalla Provincia di Monza e Brianza nell'allegato tecnico di ATO – MB “Scarichi in pubblica fognatura” al capitolo 6 e 7 “Prescrizioni Generali e Specifiche” sono contenute le seguenti prescrizioni:
13. **L'impianto di trattamento in continuo (disoleatore) dovrà essere dimensionato secondo quanto prescritto dall'art. 5, comma 4, del RR 04/2006;**
19. **Prima dell'esercizio dell'attività** la rete di raccolta dei reflui dovrà essere dotata di idonei pozzetti di campionamento a tenuta (apertura di almeno cm 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico):
- a) Sulla rete di raccolta delle acque di prima e seconda pioggia, dopo il trattamento e prima della commistione con reflui di origine diversa,
  - b) sulla rete mista, immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica.
23. Il gestore dell'attività dovrà predisporre una procedura ed un programma di gestione degli impianti relativi ai reflui meteorici che preveda
- a) un controllo analitico annuale delle acque meteoriche scaricate, a cura del gestore dell'impianto, almeno per i seguenti parametri:
    - pH
    - C.O.D.
    - S.S.T. (Solidi Sospesi Totali)
    - Idrocarburi Totali

- Solventi organici aromatici
- Metalli (Al, Cd, Cr, CrVI, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn).

Gli esiti analitici dovranno essere trasmessi ad ATO e al Gestore del S.I.I. entro 30 giorni dalla data di emissione del referto analitico;

- b) un controllo mensile della funzionalità dei presidi depurativi con interventi di manutenzione programmati nel tempo;
  - c) la predisposizione di un registro da tenere a disposizione delle Autorità di controllo ove annotare gli interventi di controllo e manutentivi effettuati sugli impianti depurativi;
  - d) lo smaltimento periodico presso terminali di conferimento autorizzati dell'olio e delle sabbie accumulate e rimosse dai presidi depurativi; i prodotti derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione dei manufatti dovranno infatti essere trattati come rifiuto, ed inviati a centri di raccolta autorizzati, annotando sul relativo registro di carico e scarico da tenere a disposizione delle Autorità di controllo tutte le operazioni connesse allo smaltimento degli stessi.
- In sede di sopralluogo, è stato accertato che l'Azienda non ha provveduto ad eseguire alcuni degli adempimenti prescritti dalla Provincia di Monza e Brianza con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 3266 del 28/12/2023 – Settore Complesso Ambiente e Patrimonio:

13. **L'impianto di trattamento in continuo (disoleatore) dovrà essere dimensionato secondo quanto prescritto dall'art. 5, comma 4, del RR 04/2006;**  
*(non adempiuta)*
  19. **Prima dell'esercizio dell'attività** la rete di raccolta dei reflui dovrà essere dotata di idonei pozzetti di campionamento a tenuta (apertura di almeno cm 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico):
    - c) Sulla rete di raccolta delle acque di prima e seconda pioggia, dopo il trattamento e prima della commistione con reflui di origine diversa,
    - d) sulla rete mista, immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica.  
*(non adempiuta)*
  23. Il gestore dell'attività dovrà predisporre una procedura ed un programma di gestione degli impianti relativi ai reflui meteorici che preveda
    - a) un controllo analitico annuale delle acque meteoriche scaricate, a cura del gestore dell'impianto, almeno per i seguenti parametri:
      - pH
      - C.O.D.
      - S.S.T. (Solidi Sospesi Totali)
      - Idrocarburi Totali
      - Solventi organici aromatici
      - Metalli (Al, Cd, Cr, CrVI, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn).
- Gli esiti analitici dovranno essere trasmessi ad ATO e al Gestore del S.I.I. entro 30 giorni dalla data di emissione del referto analitico;

- b) un controllo mensile della funzionalità dei presidi depurativi con interventi di manutenzione programmati nel tempo;
  - c) la predisposizione di un registro da tenere a disposizione delle Autorità di controllo ove annotare gli interventi di controllo e manutentivi effettuati sugli impianti depurativi;
  - d) lo smaltimento periodico presso terminali di conferimento autorizzati dell'olio e delle sabbie accumulate e rimosse dai presidi depurativi; i prodotti derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione dei manufatti dovranno infatti essere trattati come rifiuto, ed inviati a centri di raccolta autorizzati, annotando sul relativo registro di carico e scarico da tenere a disposizione delle Autorità di controllo tutte le operazioni connesse allo smaltimento degli stessi.
- (non adempiuta)

***Il Direttore Dell’Ufficio d’Ambito di Monza e Brianza***

**DIFFIDA**

per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate, il “**COMUNE DI BARLASSINA – PIATTAFORMA ECOLOGICA**” P.IVA. 00715910964 con sede legale nel Comune di Barlassina (MB) In Piazza Cavour, 3 ed insediamento nel Comune di Barlassina (MB) In Via Tiziano Vecellio, 32 nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, **dal proseguire lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia in violazione delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Unica Ambientale R.G. n. 3266 del 28/12/2023 Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura.**

L’impresa dovrà attenersi al rispetto delle prescrizioni imposte con il titolo autorizzativo R.G. n. 3266 del 28/12/2023– Allegato Tecnico Scarichi in Pubblica Fognatura – trasmettendo opportunamente, entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente, documentazione che attesti di aver attivato l’iter per l’adempimento delle prescrizioni, che dovranno essere eseguite entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento dalla presente, dandone evidenza allo scrivente Ufficio d’Ambito, al Gestore del Servizio Idrico Integrato Brianzacque Srl, alla Provincia di Monza e Brianza, al Comune di Barlassina e ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza.

**Contestualmente si richiede all’Azienda, al termine dei lavori finalizzati al rientro dalla diffida, l’invio di una planimetria aggiornata che corrisponda allo stato di fatto dell’insediamento.**

**Si segnala che non si concedono proroghe alle tempistiche indicate per l’adempimento di prescrizioni già scadute.**

In caso di mancato adeguamento delle prescrizioni poste con la diffida ed in caso di reiterate violazioni ci si riserva di procedere a sospendere ed a revocare l’autorizzazione ai sensi dell’art. 130 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

**Resta inteso che la diffida si riterrà risolta contestualmente all’avvenuta ottemperanza da parte dell’Azienda alle prescrizioni contestate.**

**Informa che**

- il presente provvedimento sarà notificato a mezzo PEC al “**COMUNE DI BARLASSINA – PIATTAFORMA ECOLOGICA**” con sede legale nel Comune di Barlassina (MB) In Piazza Cavour, 3 ed insediamento nel Comune di Barlassina (MB) In Via Tiziano Vecellio, 32 e trasmesso al Gestore del SII Brianzache Srl, alla Provincia di Monza e Brianza e ad ARPA Dipartimento di Monza e Brianza;
- si dà atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica;
- si attesta che il Direttore Generale ha accertato l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Azienda, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza e dal Codice di Comportamento dei dipendenti;
- ai sensi degli artt. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione dei dati è la società FAREPA SRL –pec [farepa@pec.net](mailto:farepa@pec.net) .

**Ufficio ATO-mb***Il Direttore*

(Dott.ssa Erica Pantano)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

---

Responsabile del Procedimento U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Giorgia Nullo – Tel. 039 9190138  
Referente della pratica U.O. Controlli e Sanzioni: Dott.ssa Francesca Rizzarda – Tel. 039 9163159

<b>Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Azienda Speciale</b>	Sede Istituzionale Via Grigna, 13 20900 MONZA MB	Sede Operativa Via Locarno, 1 20900 Monza	<a href="http://www.atomonzabrianza.it">www.atomonzabrianza.it</a> e-mail: <a href="mailto:ato-mb@ato.mb.it">ato-mb@ato.mb.it</a> pec: <a href="mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it">ato-mb@cgn.legalmail.it</a> C.F. e P. IVA 07502350965	
--	--	---	--	---