

Oggetto: CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura per l'insediamento ubicato nel Comune di Lazzate in Via Primo Maggio.****L'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e della Brianza*****Il direttore*****Visti**

- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs n. 152 del 3.4.2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 26 del 12.12.2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i..

Richiamati

- l'art. 7 del Regolamento Regionale 16.7.2001 n. 5;
- l'art. 124, comma 7 del D.Lgs 152/06 che ha attribuito all'autorità d'Ambito la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Monza e Brianza n. 9 del 12.05.2011 di "Istituzione dell'Azienda Speciale denominata "Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza- denominato ATO MB";
- il parere della Conferenza dei Sindaci di ATO-MB in data 26.06.2013, con il quale è stato assentito l'affidamento con prescrizioni a Brianzacque srl della gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO-MB in data 29.06.2013 con la quale, sulla base del suddetto parere, è stata affidata con prescrizioni, la gestione del Servizio Idrico Integrato a Brianzacque srl;
- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 e il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 pubblicato sul BURL in data 2 aprile 2019 ed, in particolare, l'art.29 c. 5 del medesimo Regolamento, il quale prevede che le disposizioni relative alle procedure autorizzative di cui agli artt. 22, 23, 25, 26 e 27, si applicano alle istanze presentate successivamente all'entrata in vigore del suddetto Regolamento;
- i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali nonché di fognatura vigenti;

- il Regolamento vigente del Servizio Idrico Integrato per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza;
- il documento condiviso tra l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza e ARPA Lombardia – dipartimento di Monza e Brianza, denominato *"Indicazioni progettuali per domande di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche provenienti da insediamenti in cui vengono svolte attività di gestione rifiuti"*, ricevuto dallo scrivente ufficio con nota prot. n.1819 del 08/11/2013 e pubblicato sui rispettivi siti istituzionali;
- la nota di Brianzacque srl, gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Monza e Brianza, del 15 giugno 2012 prot. interno n. 566/2012 del 18.06.2012 in cui richiede di *"formalizzare i limiti allo scarico dei reflui in pubblica fognatura senza prevedere alcuna deroga rispetto alla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n°152/06"*;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'ambito del 15.10.2012 in cui si prende atto che i riferimenti per lo scarico in fognatura sono i limiti previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i. e in cui si forniscono le modalità per il rientro dai limiti allo scarico previsti dal precedente erogatore;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*.

Premesso che

- il Centro di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati con sede legale in Lazzate (MB), Piazzetta Cesarino Monti.

Partita IVA n. 00758650964

nella persona del suo legale rappresentante Sig. OMISSIS (Sindaco del Comune di Lazzate) CF OMISSIS domiciliato per la carica presso la sede del Comune)

ha presentato in data 15.06.2023 (prot. n. 3353/2023) presso l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (Autorizzazione n. 5 del 21.06.2020) delle acque reflue provenienti dall'insediamento sito in:

Comune: Lazzate

Via: Primo Maggio

- la presente autorizzazione disciplina le modalità di immissione in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal centro di raccolta, con le prescrizioni e le caratteristiche indicate di seguito, convogliate nello scarico finale non codificato che si allaccia alla fognatura pubblica in una via 1° Maggio del comune di Lazzate (MB), come individuato nella planimetria "Tavola n. 5, planimetria di progetto, scala 1:200 – datata maggio 2020" trasmessa in data 15.06.2023 (acquisita con protocollo ATO-MB n. 3353/2023);
- lo scrivente Ufficio ha trasmesso nota di avvio del procedimento e contestuale richiesta di parere tecnico al Gestore del S.I.I. (prot. ATO MB n. 3596 del 28.06.2022);

- con nota pervenuta all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza (prot. ATO MB n. 4118 del 20.07.2023) il Gestore del S.I.I. ha trasmesso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura;

Considerato che

- la documentazione e le informazioni in possesso della scrivente amministrazione hanno permesso l'espressione del parere di competenza richiesto al Gestore del S.I.I., finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui alle premesse, come di seguito specificato e salvo eventuali ulteriori accertamenti e verifiche effettuati dagli enti competenti al controllo;
- nell'insediamento in oggetto si svolge attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati pericolosi e non pericolosi e pertanto il centro è soggetto alle disposizioni del R.R. 4/06 ai sensi dell'art. 3 c.1, lett. "b";
- sono individuate le seguenti tipologie di reflui destinati allo scarico in pubblica fognatura:
 - acque meteoriche di prima pioggia, previo trattamento con disoleatore statico a coalescenza;
 - acque reflue domestiche;
 - acque di seconda pioggia provenienti dal troppo pieno della trincea drenante (in caso di attivazione);
- al suolo saranno recapitate le acque di seconda pioggia tramite trincea drenante (ad eccezione del troppo pieno);
- il Comune ha provveduto al versamento degli oneri istruttori individuati dalla Delibera n. 22 del Consiglio di Amministrazione di ATO MB del 21.12.2017 (attestazione di pagamento inviata in data 15.06.2023, prot. ATO MB n. 3353/2023);
- alla luce dei volumi inviati in pubblica fognatura e dei trattamenti che le acque meteoriche di prima pioggia subiscono prima del loro recapito nella rete fognaria, il Gestore del S.I.I. ritiene compatibile lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura con le caratteristiche dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Pero cui sono collettati i reflui scaricati dalla ditta, fermo restando il rispetto, in ogni momento e costantemente, dei limiti previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto che

esistano i presupposti per autorizzare il centro di raccolta sopra riportato ad immettere in fognatura pubblica le acque reflue meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento citato con le prescrizioni e le caratteristiche indicate nel dispositivo.

AUTORIZZA

Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



PROVINCIA
MONZA BRIANZA

Il Centro di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati con sede legale in Lazzate (MB), Piazzetta Cesarino Monti, Partita IVA n. 00758650964, nella persona del suo legale rappresentante Sig. OMISSIS (Sindaco del Comune di Lazzate) C.F. OMISSIS (domiciliato per la carica presso la sede del Comune)

per le ragioni in premessa e con le prescrizioni riportate nel presente dispositivo e negli atti allegati, ad immettere in fognatura pubblica le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento sito in:

Comune di Lazzate – Via Primo Maggio

Codice S.I.R.E. NA1080250001001H

con le prescrizioni e le caratteristiche di seguito specificate:

<p><i>Definizione dello scarico:</i> <i>(ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)</i></p>	<p>Acque meteoriche di prima pioggia</p>	<p><i>Tali acque sono ammesse nella pubblica fognatura sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni e delle prescrizioni di seguito indicate.</i></p>
---	---	--

Prescrizioni e limitazioni:

1. gli scarichi devono essere conformi ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed eventuali limiti più restrittivi previsti dalle norme tecniche e dalle prescrizioni regolamentari del Gestore dell'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane;
2. nel caso in cui venga accertato il superamento dei valori limite il Soggetto Responsabile dovrà porre in atto ulteriori misure di prevenzione, e/o separazione e/o trattamento;
3. devono essere adottate tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
4. dovranno essere segnalati tempestivamente all'Ufficio d'Ambito e al Gestore del S.I.I. ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;
5. dovrà essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o comunque a significative modifiche, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quantitativamente e qualitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente. Lo scarico come modificato potrà essere attivato a seguito del rilascio di nuova autorizzazione;
6. dovrà essere comunicato all'Ufficio d'Ambito ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento o titolarità dello scarico;

**Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale**

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



7. le superfici scolanti di cui all'art. 3 del R.R. 4/06 devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
8. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi;
9. i materiali derivati dalle operazioni di cui sopra devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta, presso terminali di conferimento autorizzati;
10. il Soggetto Competente e/o il Soggetto Incaricato sono autorizzati ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
11. dovrà essere garantita al Soggetto Competente e/o al Soggetto Incaricato la possibilità di ispezione e campionamento degli scarichi parziali e finali, a seconda della tipologia delle acque convogliate, mediante presenza di pozzetti di campionamento che permettano il prelievo di campioni rappresentativi delle acque da analizzare;
12. dovrà essere garantita al Soggetto Competente e/o al Soggetto Incaricato la possibilità di ispezione e campionamento degli scarichi parziali e finali, a seconda della tipologia delle acque convogliate, mediante presenza di pozzetti di campionamento che permettano il prelievo di campioni rappresentativi delle acque da analizzare;
13. la vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che la escluda automaticamente a riempimento avvenuto, deve essere dimensionata secondo quanto stabilito dal R.R. 04/2006 e svuotata nei tempi previsti dal Regolamento medesimo, al fine di accogliere le acque del successivo evento meteorico;
14. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione, e costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza; le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su apposito registro da tenere a disposizione delle Autorità di controllo;
15. i prodotti derivanti dalle suddette operazioni di pulizia e manutenzione dei manufatti dovranno essere trattati come rifiuto, ed inviati a centri di raccolta autorizzati, annotando sul relativo registro di carico e scarico dei rifiuti da tenere a disposizione delle Autorità di controllo tutte le operazioni connesse allo smaltimento degli stessi;
16. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché di altri Enti territorialmente competenti, le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;
17. la mancata osservanza delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento potrà comportare, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 152/06, diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli art. 133 e 137 dello stesso decreto;
18. il soggetto autorizzante è esente da ogni responsabilità, così come disciplinato dall' art. 73 del D.P.R. 445/00, per l'atto emanato, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

**Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale**

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



Prescrizioni specifiche

19. la rete di raccolta dei reflui deve essere dotata di idonei pozzetti di campionamento a tenuta (misure interne minime di cm 50 x 50, con minimo 50 cm di altezza dal fondo del pozzetto alla base del tubo di deflusso):
 - i. **sulla rete di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia oggetto di autorizzazione**, dopo il trattamento e prima della commistione con reflui di origine diversa;
 - ii. **sulla rete mista** immediatamente a monte dell'allaccio con la rete fognaria pubblica;
20. **entro 30 giorni dalla notifica dell'autorizzazione**, dovrà essere trasmessa ad ATO MB e a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, **planimetria definitiva asseverata**. **La planimetria dovrà riportare nel dettaglio le reti di scarico complete (comprehensive dello scarico di troppo pieno per le acque di seconda pioggia), le modalità di gestione delle attività rifiuti** e dovrà comunque contenere quanto descritto in relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel presente atto;
21. il rispetto dei limiti allo scarico ai valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 dell'allegato V alla parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ed eventuali limiti più restrittivi previsti dalle norme tecniche, dalle prescrizioni regolamentari del Gestore dell'impianto di depurazione finale delle acque reflue urbane, dovrà essere garantito nei pozzetti di campionamento indicati al punto 19 della presente Autorizzazione.

Prescrizioni impianti rifiuti

22. In accordo con la DGR del 21 giugno 2006, n. 8/2772 dovrà essere garantita l'eliminazione del percolamento delle acque meteoriche con l'adozione di contenitori (container, fusti e simili) integri chiusi e/o coperti;
23. i sistemi di trattamento dovranno essere sottoposti a periodica manutenzione e costantemente mantenuti in condizioni di perfetta efficienza. Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate su apposito registro da tenere a disposizione delle Autorità di Controllo;

Prescrizioni richieste dal Gestore del S.I.I.:

24. l'impianto di separazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia dovrà essere mantenuto sempre in funzione ed in perfetta efficienza; qualsiasi avaria o disfunzione deve essere immediatamente comunicata a Brianzacque srl ed all'Ufficio d'Ambito (ATO).
25. lo scarico deve essere esercitato nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente che pertanto è da considerarsi parte integrante dell'autorizzazione nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato;
26. dovrà essere segnalato tempestivamente a Brianzacque srl ed all'Ufficio d'Ambito (ATO) territorialmente competente ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi;
27. tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti

- i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione;
28. gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza: qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata a Brianzacque srl ed all'Ufficio d'Ambito (ATO) territorialmente competente; qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata;
29. entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto autorizzativo, l'Ufficio Tecnico del Comune di Lizzate dovrà inviare una comunicazione con l'indicazione dell'acqua approvvigionata per gli usi domestici dell'addetto per l'annualità 2022 e per l'annualità in corso;
- 30. lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte dalla vasca di separazione deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/sec (per ettaro di superficie scolante) dunque pari a circa 0,3 l/s, anche se le precipitazioni cumulate dell'evento meteoriche in questione non abbiano raggiunto i 5 mm;**

Scadenze

- **L'autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.** Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata;
- In caso di variazioni intervenute sulla natura e qualità degli scarichi è **NECESSARIO presentare nuova domanda di autorizzazione** ai sensi dell'art. 124 del D.L. 152/06 e del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*, prima dell'attivazione dello scarico stesso.

Informazioni

Il presente atto viene notificato e produce i suoi effetti dalla data di avvenuto ricevimento da parte dell'utente.

Il presente atto viene inoltrato a mezzo pec a: Comune, ARPA, Brianzacque srl e Provincia di Monza e della Brianza per quanto di competenza e inviato per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza, al sito www.atomonzabrianza.it nei termini di legge.

Ai sensi degli artt. art. 12 e 13 del Reg. UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ufficio

Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza nella persona del Direttore; il Responsabile della protezione dei dati è la società FAREPA SRL - pec. farepa@pec.net.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della notifica.

Ufficio ATO-MB
Il Direttore
Dott.ssa Erica Pantano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

U.O. Autorizzazioni

Responsabile del procedimento: Ing. Eleonora Veronesi – Tel. 039.9190.171

Referente della pratica: Dott.ssa Daiana Gallo – Tel. 039.9190.167

**Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale
Azienda Speciale**

Sede Istituzionale
Via Grigna, 13
20900 MONZA MB

Sede Operativa
Via Locarno, 1
20900 Monza

www.atomonzabrianza.it
e-mail: ato-mb@ato.mb.it
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it
C.F. e P. IVA 07502350965



PROVINCIA
MONZA BRIANZA