

In ogni comunicazione successiva alla presente, riportare il numero di Protocollo.

In caso di stampa copia conforme all'originale ai sensi del CAD art.23. Il presente documento è firmato digitalmente ed è conservato presso gli archivi di RetiPiu Srl.

Spett.le
ATO - MB
Via Grigna 13
20900 - Monza - MB

Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi secondo l'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per il progetto relativo al "Potenziamento Via Petrarca, realizzazione di un tratto di rete meteorica e dismissione degli scolmatori TR0510 E TR0241 Comune di Triuggio" (Commessa FOTG215022) Codice Ato 625. Soggetto proponente: Brianzacque Srl. Trasmissione integrazioni e contestuale ripresa dei termini del procedimento.

Con riferimento alle opere in oggetto, con la presente si esprime parere tecnico preliminare **favorevole**, con le prescrizioni di seguito riportate:

Nell'area d'intervento relativa a **via Petrarca** sono presenti condotte gas, come evidenziato dalla planimetria allegata alla presente e negli elaborati progettuali ricevuti. Tali interferenze dovranno essere valutate nelle future fasi progettuali.

La profondità di posa di tali condotte è generalmente compresa tra - 0,6 m. e -1,2 m.;

Le modalità di risoluzione generali delle interferenze tra i due sottoservizi sono riportati nel documento "Raccolta standard", in allegato alla presente.

Si condividono le modalità generali di risoluzione delle interferenze descritte nell'elaborato ricevuto "60S21PD_BRA_A.4_REL_03 Rel gestione interferenze.pdf"

Nell'area d'intervento relativa a **via Viganò** non sono presenti condotte gas, come evidenziato dalla planimetria allegata alla presente e negli elaborati progettuali ricevuti.

Nel caso aveste necessità di eventuale assistenza tecnica per tracciare i sotto servizi di nostra competenza, vi invitiamo a richiederla compilando e inviando il modulo allegato (Richtraccservizi_RetiPiu.pdf) secondo le modalità indicate.

Nel caso risultassero necessari interventi di estensione / spostamento della rete gas, dovrete effettuare apposita richiesta di preventivo accedendo al Portale Clienti tramite il seguente link:
<https://areaclienti.retipiu.it/ClientiRPiuWeb/>

Cordiali saluti.

*Il Direttore Generale
Ing. Antonio Capozza*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005.
L'originale è archiviato presso RetiPiu ed è disponibile a richiesta

PG-RPI-0287028-18/11/2025-U

