

Settore Territorio e  
Ambiente

DATA  
02/10/2025  
Fasc. 9.8/2022/53

PAGINA

1 / 2

Servizio Bonifiche,  
cave, risorse idriche  
ed emissioni in deroga

Spett.le  
Ufficio d'ambito della Provincia  
Di Monza  
Pec: [ato-mb@cgn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it)

**Oggetto: Brianzacque srl – Progetto definitivo “Potenziamento Via Petrarca, realizzazione di un tratto di rete meteorica e dismissione degli scolmatori TR0510 e TR0241 – Comune di Triuggio”. Convocazione cds semplificata pervenuta con PEC prot. prov. 45486/2025. Parere del Servizio Risorse Idriche Provinciale.**

Con riferimento al progetto ed alla relativa conferenza dei servizi in oggetto, si osserva quanto segue.

L'intervento concerne la ristrutturazione delle reti di fognature in due aree distinte del Comune di Triuggio, e si propone di risolvere alcune criticità dal punto di vista idraulico, che si verificano in concomitanza con gli eventi meteorici, o di sostituire tratti di rete in cattivo stato di manutenzione.

Un primo intervento concerne l'area di Via Petrarca e comporterà la dismissione dello sfioratore TRI-18-SFI, come previsto nell'attuale autorizzazione allo scarico. Non verranno attivati nuovi scaricatori. Verrà realizzata una nuova stazione di pompaggio, che non sembra avrà scaricatori di emergenza. Pertanto, non venendo attivati nuovi scarichi, la scrivente non ha osservazioni da formulare sull'intervento in esame.

Un secondo intervento concerne l'area di Via Viganò, e condurrà alla dismissione dello sfioratore TRI-06-SFI, come previsto in autorizzazione allo scarico, e di un altro sfioratore sinora non identificato ed autorizzato. Verrà realizzato un nuovo manufatto di sfioro, classificabile come scaricatore di alleggerimento ex RR 6/19, con portata di inizio sfioro pari a 92 l/s, superiore anche la portata di punta in tempo asciutto calcolata (maggiore, in questo caso, della  $Q_{dep}$ ). Essendo classificabile come scaricatore di alleggerimento, il manufatto non verrà munito di vasca di accumulo delle acque sfiorate.

Essendo per tale manufatto la progettazione coerente con le indicazioni del RR 6/19, si esprime parere favorevole, e si rimane in attesa della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico, ad opere ultimate.

Via Grigna 13  
20900 Monza

PEC: [provincia-mb@pec.provincia.mb.it](mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it)

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Simona Rizzi

Pratica trattata da: Dott. Fabio Muriano 039 9752604

Per informazioni di carattere amministrativo: Sig. Mattia Manetti – tel. 0399752302

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA  
Protocollo Arrivo N. 5832/2025 del 03-10-2025  
Doc. Principale - Class. 7.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Distinti saluti

***Il Responsabile del Servizio  
Bonifiche, Cave, Risorse Idriche ed Emissioni in deroga  
Dott.ssa Simona Rizzi***

*(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs.  
n. 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate)*

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA  
Protocollo Arrivo N. 5832/2025 del 03-10-2025  
Doc. Principale - Class. 7.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente