

Spett.le UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
alla c.a. dell'ing. Eleonora Villoresi
PEC: ato-mb@cgn.legalmail.it

E p.c.

Spett.le BRIANZA ACQUE S.r.l.
alla c.a. dell'ing. Luigi Mancuso
PEC: brianzacque@legalmail.it

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
UTR Brianza – Sede di Monza e Brianza
PEC: brianzaregione@pec.regione.lombardia.it

Spett.le REGIONE LOMBARDIA
Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse
Energetiche, Utilizzo Risorsa idrica
PEC: entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it

Spett.le COMUNE DI TRIUGGIO
PEC: comune.triuggio@legalmail.it

Milano, 17/10/2025

Prot. (*) riportato nei metadati DOQUI

Classifica: 6.10.20

Oggetto: Convocazione conferenza dei servizi secondo l'art. 158bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per il progetto relativo al "Potenziamento Via Petrarca, realizzazione di un tratto di rete meteorica e dismissione degli scolmatori TR0510 e TR0241 – Comune di Triuggio" (commessa FOTG215022) – Codice ATO 625.

Comunicazione di avvio del procedimento, indizione di conferenza di servizi decisoria - forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis, L. n. 241/1990 - Richiesta PARERE IDRAULICO

Con riferimento alla procedura in oggetto:

- VISTO il R.D. 523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

SC/db

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale
Ufficio Operativo di Milano – La E.Q. Tecnica Ing. Sabrina Canali
Referente: Ing. Diego Bianchi - mobile: 338/2207989
e-mail diego.bianchi@agenziapo.it

Palazzo Sistema Via Taramelli, 12 – 20124 Milano
Tel. 02/777141 - Fax. 02/77714222
www.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it

- VISTA la L.R. 4/2016;
- VISTO il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI), adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- VISTA la *“Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B”*;
- VISTA la richiesta acquisita agli atti prot. AIPO n. 26052 del 05/09/2025;
- ACQUISITA la documentazione progettuale il 05/09/2025
- PRESO ATTO che:

da quanto asserito nella relazione di Compatibilità Idraulica di progetto, dai calcoli idraulici condotti sulla sezione del fiume Lambro in corrispondenza del nuovo manufatto scolmatore TRI-26-SFI, considerando un tempo di ritorno di 10 anni, si deduce che un aumento della portata all'interno del canale di circa 430 l/s produce un innalzamento all'interno del canale del livello d'acqua pari a 6 mm e pertanto trascurabile rispetto allo stato di fatto.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

per il PROGETTO *“Potenziamento Via Petrarca, realizzazione di un tratto di rete meteorica e dismissione degli scolmatori TR0510 e TR0241 – Comune di Triuggio” (commessa FOTG215022) – Codice ATO 625* con le seguenti prescrizioni vincolanti:

- in sede di Progettazione Esecutiva deve essere predisposta e trasmessa alla scrivente Agenzia apposita documentazione (corredata da specifiche analisi idrauliche) relativa alla cantierizzazione e alle opere provvisorie previste in alveo, per la quale lo scrivente Ufficio si riserva l'espressione di ulteriori prescrizioni di carattere particolare e generale;
- in sede di Progettazione Esecutiva la relazione di compatibilità idraulica dovrà perfezionata e integrata con la simulazione idraulica di un tratto di Lambro sufficientemente esteso a monte e a valle dello scarico finalizzata alla verifica degli effetti indotti dalle portate scaricate sui livelli di piena. La simulazione dovrà essere condotta anche per il tempo di ritorno pari a T200;
- la relazione aggiornata, unitamente agli elaborati del Progetto Esecutivo dovranno essere trasmessi all'ufficio A.I.Po di Milano, per l'espressione del parere di competenza;
- le opere di protezione spondale da realizzarsi in corrispondenza dello scarico nel fiume Lambro

SC/db

dovranno essere tali da non costituire ostacolo al buon regime del corso d'acqua, causare restringimenti di sezione o fenomeni di rigurgito, né causare aumenti del rischio o innescare fenomeni di erosione a danno di terzi o delle proprietà demaniali, in qualsiasi scenario idraulico;

- il concessionario dovrà controllare che attraverso lo scarico non vengano veicolati – neanche in modo accidentale – rifiuti di qualsiasi natura e genere e di disporre adeguati approntamenti per impedire il loro ingresso in alveo;
- nessuna opera di scarico nel fiume Lambro potrà essere eseguita in assenza dell'autorizzazione espressa di questo ufficio in relazione a quanto precedentemente prescritto, nonché previo rilascio del titolo concessorio da parte di Regione Lombardia attraverso il portale SIPIU.

Si precisa che il presente parere viene rilasciato ai soli fini idraulici e non costituisce legittimità sotto ogni altro aspetto e che ogni variazione al progetto proposto comporta automatica revoca del presente parere e contestuale necessità di acquisirne uno nuovo.

IL DIRIGENTE

Ing. Marco La Veglia

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Protocollo Arrivo N. 6234/2025 del 20-10-2025
Doc. Principale - Class. 7.8 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

SC/db

Direzione Territoriale Idrografica Lombardia Occidentale
Ufficio Operativo di Milano – La E.Q. Tecnica Ing. Sabrina Canali
Referente: Ing. Diego Bianchi - mobile: 338/2207989
e-mail diego.bianchi@agenziapo.it

Palazzo Sistema Via Taramelli, 12 – 20124 Milano
Tel. 02/777141 - Fax. 02/77714222
www.agenziapo.it
protocollo@cert.agenziapo.it